

## 华能巢湖发电有限责任公司一期工程循环水深度优化处理 改造项目竣工环境保护验收专家组意见

2019年12月13日，华能巢湖发电有限责任公司组织了召开了该公司一期工程循环水深度优化处理改造项目环境保护竣工验收会议，共有10名代表参加了检查验收，会议邀请了3名专家参加。与会代表对现场进行了检查，查阅了项目的有关验收资料，听取了建设单位关于项目建设情况的介绍，对验收监测单位安徽信科检测有限公司的监测结果和验收咨询机构巢湖顺达科技咨询服务有限公司编制的《华能巢湖发电有限责任公司一期工程循环水深度优化处理改造项目竣工环境保护验收监测报告表》进行了认真讨论，验收专家组形成意见如下：

一、华能巢湖发电有限责任公司按照环评及批复要求已完成循环水深度优化处理改造项目建设，处理系统正常运行，根据安徽信科检测有限公司的监测结果，外排废水中PH、COD、BOD<sub>5</sub>、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类排放标准限值要求，基本符合环境保护竣工验收条件，建议通过验收。

二、验收监测报告文本和项目现场须做以下的补充完善：

1、明确本次验收范围；核实项目实际建设内容与环评及批复建设内容的符合性，说明不一致的原因，明确是否属于重大变更。

2、明确该项目设计施工单位，核实主要设备数量、规格型

号；规范原辅材料贮存场所建设，核实活性炭、絮凝剂等原辅材料用量及能源消耗。

3、按照公司实际生产用水消耗量，核实水平衡图，明确项目处理能力，核实项目处理工艺流程及各处理单元处理效率，细化工艺流程说明，明确循环水利用方式和处置方式。

4、明确固废产生种类、数量及处理处置措施，补充固废外协利用的合同协议；明确企业环境应急措施，补充企业环境管理制度内容。

5、核实项目总投资，完善厂区平面布置图及竣工环境保护“三同时”验收登记表，规范验收附图、附件。

6、规范各处理单元的标牌标识设置。

验收专家组（签字）：



2019年12月13日

华能巢湖发电有限责任公司

一期工程循环水深度优化处理改造项目验收工作组会议签到表

会议名称		华能巢湖发电有限责任公司一期工程循环水深度优化处理改造项目竣工验收会议			
会议时间		2019年12月13日			
会议地点		华能巢湖发电有限责任公司会议室			
姓名		单位/公司		职务或职称	
验收负责人	姓名	华能巢湖发电有限责任公司		副总经理	
	联系方式			13685698885	
技术专家	组长	巢湖市循环经济		高工	
	组员	巢湖市循环经济		高工	
验收工作组	姓名	华能巢湖发电		项目工程师	
	联系方式			13685690087	
与会成员	姓名	华能巢湖发电		环保专工	
	联系方式			0551-82857219	
与会成员	姓名	西岳西热、水泉环保有限公司		项目经理	
	联系方式			6092607312	
与会成员	姓名	西岳西热、水泉环保有限公司		设计	
	联系方式			13677122259	
与会成员	姓名	巢湖顺志科技服务有限公司		工程师	
	联系方式			13965645708	
与会成员	姓名	巢湖顺志科技服务有限公司		总经理	
	联系方式			13705658156	