

无为县姚沟液化气有限公司无为县姚沟液化气站项目竣工

环境保护验收技术意见

2019年8月18日，无为县姚沟液化气有限公司无为县姚沟液化气站组织召开了《无为县姚沟液化气有限公司无为县姚沟液化气站项目》竣工环境保护验收会议，共有8名代表参加了检查验收，会议组成了2人的专家验收组（名单附后）。与会代表首先查阅了项目的有关验收资料、档案，并进行了环境保护现场检查，听取了建设单位关于该项目建设的基本情况、报告表编制单位巢湖顺达科技咨询服务有限公司关于《无为县姚沟液化气有限公司无为县姚沟液化气站项目竣工环境保护验收监测报告表》主要内容的汇报，经认真讨论，验收专家组形成意见如下：

该项目主体工程及配套工程已建设完成，在补充、完善以下内容后，原则同意通过该项目的环境保护竣工验收。

1、核实该项目现有生产设备数量、型号，核实实际建设内容与环评中规定建设内容的一致性（关注储罐建设方式等），说明不一致的原因，明确有无重大变更。核实消防池容积，明确消防池位置，完善厂区平面布置及周边关系图。

2、核实完善生产工艺流程及产污节点图，如残液回收工艺。明确该项目年供气能力，核算验收期间生产工况，核实验收监测期间监测的有效性。进一步完善厂区雨污分流措施，完善该项目水平衡图，补充生活污水处置协议。核实50m卫生防护距离内有

无敏感保护目标。

3、规范噪声监测布点和固体废物收集处置措施，补充危废处置协议。完善验收监测质量控制内容。

4、完善风险防范措施落实情况说明，关注突发环境事件应急预案编制、备案及演练情况。

5、完善验收总结论。核实环保投资一览表、“三同时”验收一览表及验收登记表，勘误错漏之处。

验收专家组（签字）：



2019年8月18日

安徽省无为县姚沟液化天然气有限公司无为县姚沟液化天然气站项目
验收工作组会议签到表

会议名称		安徽省无为县姚沟液化天然气有限公司		
会议时间		2019年8月18日		
会议地点		无为县姚沟液化天然气站项目竣工环境保护验收会议		
姓名		无为县姚沟液化天然气有限公司会议室		
验收工作组	验收负责人	何志全	无为县姚沟液化天然气有限公司	联系方式
	组长	杨品江	无为县姚沟液化天然气有限公司	1585651588
	技术专家	祁明	安徽省环境科学研究院	13305652992
验收工作组	与会人员	何宝祥	无为县姚沟液化天然气有限公司	13966346328
		何亚足	无为县姚沟液化天然气有限公司	1806522333
		张斌	无为县姚沟液化天然气有限公司	13156565353
		郑志国	阜阳市先进技术装备服务有限公司	149657445708
		姜进	阜阳市先进技术装备服务有限公司	13705558156